

「機械設備 標準仕様書 平成 27 年度」の「第 1 章 共通設備 第 2 節 制水弁 §2 蝶形弁」
(1-26 ページ) について、「2-4 使用材料 (3) 弁座」の読み替えをお願いします。

読み替え

(誤)	(正)
§ 2 蝶形弁 2-4 使用材料 (3) 弁座 クロロプレンゴム、硬質クロムメッキ、 又はステンレス溶射	§ 2 蝶形弁 2-4 使用材料 (3) 弁座 クロロプレンゴム、硬質クロムメッキ、 <u>(SUS304)</u> 、 又はステンレス溶射